

DEPARTEMENT  
de  
L'ISERE

**SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE  
des EAUX et d'ASSAINISSEMENT  
du GUIERS et de l'AINAN**

-----  
Siège : 27, avenue Pravaz - PONT DE BEAUVOISIN (Isère)  
-----

**Extrait du Registre des Délibérations du Comité**

**N° 2024.53**

Nombre de membres

En exercice	36
Présents	23
Votants	25
Contre	0
Abstention	0

Date d'affichage

10 DEC. 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le sept novembre, à dix-huit heures, les membres du comité syndical se sont réunis au siège du SIEGA à Pont de Beauvoisin Isère sur la convocation qui leur a été adressée par mail par le Président du SIEGA, M. Christian BERTHOLLIER, le 31 octobre 2024, conformément aux articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

**Président M. Christian BERTHOLLIER**

**Membres présents à la Séance :** Williams DUFOUR, Michel GALLICE, Mélanie MESSAOUDENE, Henri PEGOUD, Magali TOURNIER, Céline REVOL, Bernard TRILLAT, Christian GIRARD-CUSIN, Gilbert LONGO, Jean-Paul GRAVEND, Yves CHABOUD, Daniel REVEL, Yves ARGOUD, Damien DAMOUR, Florent BRET, Georges CAGNIN, Thierry CHAUVIN, Bernard PERROUSE, Christian BERTHOLLIER, Gérard GOZE, Alain PERROT, Patrick GAUDE, Olivier TOMPA, Michel REYNAUD avec pouvoir à CHABOUD YVES, Pascal PERROT-MINNOT avec pouvoir à CHAUVIN Thierry

**Secrétaire de Séance :** M. Didier GONZALES

Sur proposition du bureau syndical, M. le Président présente à l'Assemblée les opérations relatives à la programmation 2025 de travaux à inscrire en décision modificative N°2 du budget annexe Assainissement collectif 2024 :

**OBJET :**

ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF  
  
PROGRAMME 2025  
DE TRAVAUX  
d'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF  
- DEMANDES DE  
SUBVENTIONS &  
INSCRIPTIONS  
BUDGETAIRES

- Structure Générale - Transit des eaux usées de Saint Béron vers Saint Albin de Vaulserre : création d'un bassin d'orage de 230 m3, 2 postes de refoulement mécanique de 15 m3/h, réhabilitation du poste existant de Loridon, pose de 730 ml de conduites gravitaires Fonte Ductile DN 200 mm, pose de 330 ml de conduites gravitaires Fonte Ductile DN 300 mm, pose de 1130 ml de conduites sous pression PEHD 90mm, franchissement du pont sur le Guiers en encorbellement, pour un montant total de **1.800.000 € HT**.
- Pont de Beauvoisin (Isère) - Elimination des rejets directs au Guiers, à l'aval du pont François Premier, pour un montant total de **900.000 € HT :**
  - Tronçon AB : pose de 35ml en Fonte Ductile DN200mm, reprise de 3 branchements EU ;
  - Tronçon CD : pose de 60ml en Fonte Ductile DN200mm, reprise de 9 branchements EU, pose de 25ml en Fonte Ductile DN60mm AEP, reprise de 5 branchements AEP ;
  - Tronçon EF : pose de 55ml en Fonte Ductile DN200mm, reprise de 13 branchements EU, pose de 47ml en Fonte Ductile DN60mm AEP, reprise de 6 branchements AEP ;
  - Tronçon GH : pose de 65ml en Fonte Ductile DN200mm, reprise de 23 branchements EU ;
  - Tronçon JJ'K : reprise de 2 branchements EU en Fonte Ductile DN150mm et reprise d'un branchement EP ;
  - Tronçon HILM : pose de 65ml en Fonte Ductile DN200mm, reprise de 13 branchements EU, pose de 70ml en Fonte Ductile DN60mm AEP, reprise de 8 branchements AEP, pose de 20ml en Béton DN300mm EP, reprise de 2 grilles ;
  - Tronçon KE : pose de 60ml en Béton DN400mm EP avec dévoiement des eaux pluviales de 3 rues, reprise de 3 branchements AEP.

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré,  
Approuve la programmation de travaux d'assainissement collectif telle que décrite ci-dessus, à inscrire en décision modificative N°2 du budget annexe Assainissement collectif 2024 ;  
Autorise M. le Président à passer les bons de commande en conséquence, ou à lancer les consultations nécessaires ;

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Au registre sont les signatures.

Pour copie certifiée conforme

A PONT DE BEAUVOISIN, 3 décembre 2024

Le Président,  
27, Av. Pravaz  
PONT DE BEAUVOISIN  
(Isère)

C. BERTHOLLIER

REÇU EN PREFECTURE

le 13/12/2024

Application agréée E-legalite.com